

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他器材						
1	030901014004	大流量移动消防炮	1、器材名称：大流量移动消防炮 2、符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》标准要求。 3、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：<5s；无线遥控距离150米； 4、额定工作压力：0.8 Mpa，工作压力范围0.8 MPa-1.0MPa； 5、流量：≥80.2L/S，射程：≥85.5m； 6、最大喷雾角(°):120，水平回转角(°):90，俯仰角(°):+30~+70； 7、水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°、60°、80°三挡切换； 8、炮体上有警示标志，设有保险带，有3个进水口，可配80卡式或内扣式接口，进水口配有单向阀，可以单条或双条水带使用，重量35kg，可以水泡沫两用 9、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书和防爆合格证。	门	4			
2	030109001003	空气充填泵	1、器材名称：空气充填泵 2、基本描述：四缸、电机和压缩机上下布置，立体箱体式超静音设计。提供国家认可的国家级第三方检测机构出具的整机检测报告。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
 员装备配备项目二标段

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			3、容积流量：≥700L/min。 4、工作压力：≥350BAR。 5、噪音（dB(A)）≤80。 6、电机功率：≥15.0KW，380V 50HZ。 7、尺寸：（1489mm *904mm *1605mm）±5%。 8、重量：≤750Kg。 9、压缩级数：四级压缩。 10、冷却方式：风冷。 11、润滑方式：油泵润滑。 12、自动排污功能：具有自动排污装置并有排放消音功能，排污间隔和排污时间可以自行设定，并含手动排放阀，便于维护和保养。 13、保护功能：压缩机应有相序保护，缺相保护，温度实时显示及超温保护，油位过低保护装置和功能。 14、压力显示功能：面板上有显示每一级气缸压力和油缸内润滑油运行压力的压力表。 15、自动启停功能：具有自动设定停机压力的电子压力表，具有压差自启动功能，停机自动卸载功能。 16、计时器功能：具有累计计时器。 17、启动和停止压力开关、紧急停机开关。 18、过滤后气体满足GB/T 31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》并提供国家级检验机构出					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
 员装备配备项目二标段

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			具的检验报告。 -氧气(O2)：19.5%(体积分数)~23.5%(体积分数) -一氧化碳(CO)：≤10mL/m ³ -二氧化碳(CO2)：≤1000 mL/m ³ -露点：≤-45.6℃ -油雾与颗粒物：≤5.0mg/m ³ -异味：无明显异味 19. 配备防爆充气箱，可同时充装≥2个气瓶，防爆充气箱箱体顶部采用双层结构：内层采用大于≥18mm钢板，外层采用≥3mm钢板，总厚度≥21mm。防爆箱主体内碳纤维瓶放置在单独置瓶筒中，筒厚≥6mm。门采用2层各≥5mm钢板制成，钢板总厚度≥10mm，使气瓶和人员间的钢板厚度≥16mm，尺寸可兼容6.8L、9L、12L气瓶；气瓶充气阀安装于防爆箱操作面板，方便充气泄气；关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开；爆箱内设有杠杆阀，门板开启时自动切断气路，门板关闭后回复气路；防爆箱底部设有泄压孔；配备高压减压阀。					
3	030901013021	防化服清洗烘干器	1、器材名称：防化服清洗烘干器 2、移动轮子式，220V电压。可预设水温、风温。电源：22VAC±10% 50Hz； 连续工作时间：≥8h； 电加热功率：≥2000W； 温控仪额定范围：0-100℃； 水泵功率：≥370W； 清洗定时器控时范围：0-30min；	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			热风功率：500W / 只（小挡）； 烘干其温控仪额定范围：0-40℃； 烘干定时器控时范围：0-30min； 尺寸：910×600×2150±5mm.					
4	030307003005	折叠式救援梯	1、器材名称：折叠式救援梯 2、模块组数：14组 展开高度：4.2m±0.6cm 展开后宽度：39.5±0.5cm 展开后厚度：8±0.5cm 折叠后高度：34±0.5cm 折叠后宽度：64.5±0.5cm 折叠后厚度：10.5±0.5cm 脚踏横档长度：27±0.5cm 脚踏横档厚度：2±0.5cm 材质：特种铝合金 净重量：≤24kg 背负式背包重量：≤0.7kg 75° 放置安全承重：≥360kg 75° 放置极限承重：≥679kg 平行搭建通过安全承重：≥255kg 平行搭建通过极限承重：≥386kg	具	1			
5	030901010006	水幕水带	1、器材名称：水幕水带 2、符合GB6246-2011《消防水带》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求，提供经认证的国家级检测机构出具的型式试验报告。织物层采用高强度涤纶长丝紧密编织，内衬为聚氨酯材料，有耐磨损、不霉变、易卷缠、编织均匀等性能；能喷射形成水雾状屏障，有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用；喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，采用防锈材质，两喷雾孔间距：30~35cm；工作压力：≥2.0Mpa，直径：63mm±2mm，水带长度：≥20m，卡式接口；具有永久性标志及产品数据标识。					
6	030901013022	消防灭火机器人	1、器材名称：消防灭火机器人 一. 基本功能：1、灭火、视频侦察、灾区环境侦察功能； 2. 执行消防行业标准：《GA 892.1-2010 消防机器人 第1部分通用技术条件》 3. 防护等级：机器人本体防护等级IP68，机器人上装部分防护等级IP67 4. 动力：电动，三元锂电池 5. 尺寸：≤长1340mm×宽790mm×高1130mm 6. 转向直径：≤1500mm 7. 重量：≤385kg 8. 牵引力：≥3000N， 9. 拖拽距离：≥60m（拖拽3条DN80充实水带） 10. 水/泡沫流量：≥80L/s水，≥80L/s泡沫 11. 直线最大速度：≥	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			1. 81m/s，远程控制无级变速 12. 直行跑偏量：≤0.30 % 13. 制动距离：≤0.35m（低速状态） 14. 爬坡能力：≥83.9%（或40°） 15. 越障高度：≥260mm 16. 侧倾稳定角：≥40度 17. 涉水深度：≥500mm 18. 持续行走时间：≥4h 19. 可靠性工作时间：通过16小时连续的稳定性可靠测试 20. 遥控距离：≥1700M 21. 视频传输距离：≥110OM 22. 姿态显示功能：实时检测机器人仰俯角、侧倾角，便于操作人员实时掌握机器人状态，传回至遥控端，以便做下一步正确性指挥操作 23. 自主避障功能：检测距离2米，障碍物在设定避障范围内时，自动减速或停止 24. 自动喷淋降温功能：具有三层水幕自喷淋降温设计，对机器人本体进行喷淋冷却，形成机器人整机的水幕覆盖，确保机器人的电池，电机，控制系统及关键部件在高温环境下可正常作业；用户可在一定温度范围内自定义设定报警温度 25. 自动发电、后坐力自动抑制功能：机器人主电机采用发电制动，在喷水灭火中将后坐力转化为电能；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			26. 机器人阻燃履带（选配）：消防机器人用履带要采用阻燃防静电耐高温橡胶；履带内部为金属骨架；具有履带防脱轨保护设计； 27. 水带自动脱落功能（选配）：远程遥控操作实现自动脱落水带，保证机器人完成任务后能轻装返回 28. 防水带打结功能（选配）：进水口采用万向球节结构，可360°旋转 29. 控制终端：手持图数一体式遥控终端					
7	030903006001	高倍数泡沫发生器	1、器材名称：高倍数泡沫发生器 2、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。本装置使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫，具有灭火能力强、速度快、成本低、损失少等优点。适用于控制和扑灭A类和B类火灾。特别适用于有限空间大面积火灾的扑救。混合液体压力范围（MPa）：0.3-0.8，混合液流（L/min）：140-280，发泡量（立方米/min）：35-70，发泡倍数（倍）：200-1000，混合比（%）：3.6，外型尺寸：85cm*50cm*56±2cm。提供国家消防产品质量监督检验中心）出具的检验检测报告	个	1			
8	031006015001	消防移动储水装置	1、器材名称：消防移动储水装置 2、符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》标准并提供检测报告。 3、移动式消防储水装置	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			为PVC涂层耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用。额定容积 ≥ 20，抗穿刺性能≥ 180N；尺寸大小m ≤ Φ8×1.5；4、质量：≤150kg。					
9	030901010007	多功能消防水枪	1、器材名称：多功能消防水枪 2、流量范围五档位：4L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 10L/S 标准压力：0.6 Mpa, 流量：≥600升/分，射程≥34米，枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠，枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾，枪体配有5档位流量调节圈，可调节出水流量大小，高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物，水带防缠绕接口，根据人体工学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。	支	15			
10	030901010008	直流水枪	1、器材名称：直流水枪 2、为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。直流射程≥28m。额定流量≥7.5 L/s、允许误差±8%（即±0.6L/s）、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm。具有国家消防装备质量	支	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。					
11	030901010009	消防面罩超声波清洗机	1、器材名称：消防面罩超声波清洗机 2、超声波清洗的原理是发声器产的高频振荡电信号，通过换能器转换成高频的机械振动，传播到清洗液中，对工件实施高效的清洗。具有清洁度高、机器噪音小、设备寿命长等优点，并能对几何形状比较复杂，例如有各种盲孔、微孔、深孔等用其他清洗方法难以清洗的零件进行高效清洗。 双槽，电源功率：AC220V .50Hz、≥700W 超声频率/功率：25KHz、≥600W 外型尺寸：1080×530×930±5mm 超声清洗内净尺寸：435×350×260±5mm 喷淋清洗内净尺寸：435×350×460±5mm	台	1			
12	030901010010	灭火救援指挥箱	1、器材名称：灭火救援指挥箱 2、一、4防防爆PDA 防爆标志：Exib IIB T4 GB 采用防水防尘防跌防压的4防标准，及防爆设计，特别适合于苛刻的危险环境！ 设备是一套利用智能手机、平板电脑等便携终端为载体，以消防现行法律、法规、政策为依据的移动救援指挥工具。该系统将智能手机、无线网络、业务系统三者有机结合，利用先进的移动计算技术，实现实时指挥。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			1) 防爆认证 防爆标志: ≥Ex iaIIC T4 Ga/ Ex iaD 20 T135 2) 防护等级: ≥IP68, 四防设计: 防摔、防尘、防水、防压 3) 照相机: CMOS, 前摄像头800万, 后摄像头1000万 4) 显示屏: ≥8寸, 大猩猩玻璃, 高清分辨率: ≥2400*1080 5) 触摸屏: Capacitive touch panel（电容式触控面板） 二. 本质安全型红外测温仪 1、 测量范围: --30℃~800℃; 2、精度: 1℃; 3、重复性: 0.5%; 4、响应时间: 500ms。 5、 防爆型式: ≥Ex ib I Mb 三. 本质安全型多功能风速仪 风速传感器 叶轮式传感器 风速测量范围 0.3-30m/s 分辨率 0.1m/s 四. 移动电源 外壳材质: 塑料 容量 (mAh): 20000mAh 电芯类型: 聚合物 USB接口数: 双口 输入电压: 5V 输出电流: 1/2. 1A 尺寸(mm): L160×W80×H22.6mm 重量: 445g 五. GPS 类型: GPS定位, 手持、车载两用					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
 员装备配备项目二标段

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			记录存储：100条 距离测量范围：0~999999米 面积测量范围：0~999999亩 时间精度：实时更新 面积相对精度：1~3亩（小于0.03亩），3亩以上（小于2%） 距离相对精度：测量100米，小于1米 电池容量：2000mAh 规格：12cm*6cm*1.8cm 六. 后台软件可以查看气体检测仪数据 七. 通过国家消防装备质量监督检验中心认证并取得报告					
13	030904015001	单兵图像传输设备	1、器材名称：单兵图像传输设备 2、支持以太网接口、外置音视频接入、外接热成像仪等 支持对多条连接线集成至一条线路、多个接口 基于蜂窝组网技术 内置麦克风及扬声器 支持4G/5G全网通网络，支持2卡5G同时传输 存储介质：TF卡存储，最大容量≥128G 定位功能：仅使用北斗定位 双向语音：支持与客户端进行实时双向对讲 图像输入：支持4K高清输入 支持HDMI接口；支持连接笔记本电脑、无人机、DV图像输入；支持4G/5G无线网络、以太网有线网络一键切换；具有OLED显示屏显示设备拨号、电量等状态	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
 员装备配备项目二标段

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			续航时间：内置锂电池，续航时间≥8小时 工作环境：-25℃ ~+55℃，湿度10%~85% 外观材质：采用铝合金材质，强度高，防震抗摔。					
14	030901010011	异型异径接口	1、器材名称：异型异径接口 2、产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 3、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材,有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 4、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 5、工作压力强度≥2.5MPa,爆破压力6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣	组	2			
15	03090101001	消防水带带压堵	1、器材名称：消防水带	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	漏装置	带压堵漏装置 2、符合《消防水带带压堵漏装置技术要求》，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 3、堵漏压力：≤1.6MPa； 4、封堵面积：抽芯铆钉式≤Φ6mm孔，捆绑式≤Φ10mm孔 封堵时间（s）抽芯铆钉式≤7，捆绑式≤32 5、封堵性能：抽芯铆钉式≤28（ml/min），捆绑式≤215（ml/min） 6、封堵可靠性：抽芯铆钉式≤33（ml/min），捆绑式≤241（ml/min）					
16	030901010013	中压分水器	1、器材名称：中压分水器 2、符合GA868-2010《分水器 and 集水器》标准，有一个进水口，三个出水口，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用，是从水带干线分出水带支线的消防器材，他的主要材料为铝合金，由本体，高压氧化接口等组成，本体表面经过喷塑处理，进出水口接口经过阳极氧化。工作压力：1.6Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。重≤6.2KG。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。	个	2			
17	030901010014	移车器	1、器材名称：移车器 2、移车器可在1-2分钟内把汽车移开，及时疏通道路，紧急清除公路障碍车	只	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			辆。 单个移车器最大抬升重量 ≥680公斤；移个器每套 四支；单个净重≤18公斤 ；单个尺寸长50cm*宽60 cm*高15cm；可适用直径7 5cm以下车轮。					
18	030901010015	刺穿式破拆水枪	1、器材名称：刺穿式破拆水枪 2、用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救，水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温目的。产品由铝合金和不锈钢枪管制成，额定压力5公斤，适用工作范围3至7公斤，工作压力5公斤时最大流量135升/分钟，充值水柱长度20米，枪长度为120厘米，该枪可配德式内扣式接口，英制快速接口、日本式快速接口。提供产品质量监督检验研究院出具的检验检测报告	支	1			
19	030901010016	转角水枪	1、器材名称：转角水枪 2、转弯式水枪由铝合金和不锈钢制成，不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求，额定流量：≥2L/s；射程：≥20m，枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射，要实现多种喷射状态只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。额定压力:0.5MPa，适用工作范围0.3到0.8Mpa工作压力5kg时最大流量120L/min	支	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
员装备配备项目二标段

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			射程:≥20m 枪长度:1m 重量:3±0.2Kg 流量:120-135L/min 提供质量监督检验研究院出具的检验检测报告					
		分部小计						
		基本防护装备						
20	030901013023	消防头盔	1、器材名称：消防头盔	顶	102			
21	030901013024	消防员灭火防护服	1、器材名称：消防员灭火防护服	套	113			
22	030901013025	消防手套	1、器材名称：消防手套	副	135			
23	030901013026	消防安全腰带	1、器材名称：消防安全腰带	根	57			
24	030901013027	消防员灭火防护靴	1、器材名称：消防员灭火防护靴	双	113			
25	030901013028	正压式消防空气呼吸器	1、器材名称：正压式消防空气呼吸器	具	57			
26	030412004001	佩戴式防爆照明灯	1、器材名称：佩戴式防爆照明灯	个	54			
27	030901013029	消防员呼救器	1、器材名称：消防员呼救器	个	57			
28	030901013030	应急逃生自救安全绳	1、器材名称：应急逃生自救安全绳	套	57			
29	030901013031	消防腰斧	1、器材名称：消防腰斧	把	54			
30	030901013032	消防员灭火防护头套	1、器材名称：消防员灭火防护头套	个	102			
31	030901013033	防静电内衣	1、器材名称：防静电内衣	套	90			
32	030901013034	消防护目镜	1、器材名称：消防护目镜	个	57			
33	030901013035	消防员抢险救援头盔	1、器材名称：消防员抢险救援头盔	顶	90			
34	030901013036	消防员抢险救援手套	1、器材名称：消防员抢险救援手套	副	135			
35	030901013037	消防员抢险救援防护服	1、器材名称：消防员抢险救援防护服	套	102			
36	030901013038	护膝、护肘	1、器材名称：护膝、护肘	副	102			
37	030901013039	消防员抢险救援	1、器材名称：消防员抢险救援	双	113			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段：
 员装备配备项目二标段

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		靴	险救援靴					
38	030904006001	骨传导通话装置	1、器材名称：骨传导通话装置	个	23			
39	030904014002	手持电台	1、器材名称：手持电台	个	45			
		分部小计						
		特种防护装备						
40	030901013040	消防员隔热防护服	1、器材名称：消防员隔热防护服	套	27			
41	030901013041	消防员避火防护服	1、器材名称：消防员避火防护服	套	8			
42	030901013042	二级化学防护服	1、器材名称：二级化学防护服	套	57			
43	030901013043	一级化学防护服	1、器材名称：一级化学防护服	套	16			
44	030901013044	特级化学防护服	1、器材名称：特级化学防护服	套	4			
45	030901013045	化学防护手套	1、器材名称：化学防护手套	副	8			
46	030901013046	内置劳动保护手套	1、器材名称：内置劳动保护手套	副	90			
47	030901013047	防高温手套	1、器材名称：防高温手套	副	8			
48	030901013048	消防员防蜂服	1、器材名称：消防员防蜂服	套	4			
49	030901013049	电绝缘装具	1、器材名称：电绝缘装具	套	3			
50	030901013050	防静电服	1、器材名称：防静电服	套	12			
51	030901013051	消防阻燃毛衣	1、器材名称：消防阻燃毛衣	件	57			
52	030901013052	消防员降温背心	1、器材名称：消防员降温背心	件	24			
53	030901013053	移动供气源	1、器材名称：移动供气源	套	2			
54	030901013054	正压式消防氧气呼吸器	1、器材名称：正压式消防氧气呼吸器	具	6			
55	030901013055	强制送风呼吸器	1、器材名称：强制送风呼吸器	套	4			
56	030901013056	消防过滤式综合防毒面具	1、器材名称：消防过滤式综合防毒面具	套	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防 标段: 员装备配备项目二标段

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030901013057	潜水装具	1、器材名称：潜水装具	套	4			
58	030901013058	消防用救生衣	1、器材名称：消防用救生衣	件	68			
59	030901013059	消防坐式半身安全吊带	1、器材名称：消防坐式半身安全吊带	条	27			
60	030901013060	消防全身式安全吊带	1、器材名称：消防全身式安全吊带	条	27			
61	030901013061	消防通用安全绳	1、器材名称：消防通用安全绳	根	27			
62	030901013062	消防防坠落辅助部件	1、器材名称：消防防坠落辅助部件	套	15			
63	030412004002	手提式强光照明灯	1、器材名称：手提式强光照明灯	具	15			
64	030901013063	消防用荧光棒	1、器材名称：消防用荧光棒	根	180			
65	030901013064	水域救援漂浮救生绳	1、器材名称：水域救援漂浮救生绳	m	400			
66	030901013065	消防员水域救援防护服	1、器材名称：消防员水域救援防护服	套	12			
67	030901013066	消防员水域救援头盔	1、器材名称：消防员水域救援头盔	顶	12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第1页 共6页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第2页 共6页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第3页 共6页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第4页 共6页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第5页 共6页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段 专业:第一册 机械设备安装工程

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特
 勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器
 材及消防员装备配备项目二标段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区特勤消防站建设工程配套的消防车辆、抢险救援器材及消防员装备配备项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

未计价主材汇总表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济
开发区特勤消防站建设工程配套的消防
车辆、抢险救援器材及消防员装备配备
项目二标段

第1页 共2页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:内蒙古锡林郭勒白音华经济
开发区特勤消防站建设工程配套的消防
车辆、抢险救援器材及消防员装备配备
项目二标段

第2页 共2页

[illegible]